

## MTTF-Zertifikat – Strömungswächter FS10-dbEX...

### *MTTF-certificate – Flow Monitor FS10-dbEX...*

MTTF	MTTFd
519 Jahre/years	1039 Jahre/years

### **Berechnungsformeln**

#### *Calculation formulas*

$$\text{MTTFd} = \text{MTTF} \times 2$$

### **Berechnungsgrundlagen**

#### *Basis of calculation*

Normen/Standards:	DIN EN ISO 13849-1:2015; SN 29500, T = 40 °C
Abschnitte/Sections:	DIN EN ISO 13849-1:2015 C.5: MTTFd-Daten elektrischer Bauteile <i>MTTFd data for electrical components</i> DIN EN ISO 13849-1:2015 D.1: Parts-Count-Verfahren <i>Parts Count method</i>

### **Erläuterungen**

#### *Explanations*

Die Informationen erfolgen unter Ausschluss jeglicher Garantie.

Das aufgeführte Produkt ist kein Sicherheitsbauteil gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Änderungen vorbehalten

*The information is given without any guarantee.*

*The indicated product is no safety component according to the machine directive 2006/42/EC.*

*Subject to modifications*